

訂正	年月日	内	容	担	当	訂正	年月日	内	容	担	当	お客様用図面
①	'05.4.5	土	から+に変更	新井		④						
②	'07.9.12	組	取付板から取付板に変更	本		⑤						
③						⑥						

7	端子ねじ	4	黄銅 M6	電線接続方式：圧着端子式 適用圧着端子：R14-6 適用電線：14mm ² 適用規格：JIS C 8303 配線用差込接続器		
6	取付板	1	軟鋼 亜鉛メッキ、クロメート処理			
5	刃受	4	リン青銅 スズメッキ			
4	端子	4	銅 スズメッキ、内1ヶニッケルメッキ			
3	ブラカバー	1	ポリアミド樹脂			
2	ボディB	1	ポリアミド樹脂			
1	ボディA	1	ポリアミド樹脂			
部番	部品名	箇数	摘要	定格	接地形3P 60A 600V	
				製品名	引掛形埋込コンセント	
				型番	4660	

製図	検図	承認	変更承認	尺度	1/1	原紙	A4	第3角法	図番	客24800-2
新井	本	小池						発行	'00年 12月 4日	
'04.3.22	'04.3.30	'00.12.4	'25.04.11							